



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

**Κέρκυρα, 10-10-2018
Αρ. πρωτ.: ΔΤΥ/ 3511 / Φ. 41-18**

**Ταχ. Δ/ση : Ι. Θεοτόκη 72, 49132
Πληρ. : Α. Κόνταρης
Τηλέφωνο : 26610 87653
E-mail : dty@ionio.gr**

**Προς: 1. «ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΦΩΛΙΑ»
Ι. Θεοτόκη 5, Κέρκυρα
pf21478@gmail.com
26610-22023**

**2. «ΥΔΡΟΚΑΛΥΨΗ - ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΚΑΙ
ΣΙΑ ΟΕ»
Επαρχιακή Οδός Κέρκυρας-Πέλεκα 8
ydrokalipsicorfu@gmail.com
26610-22173**

**3. «ΠΥΡΟΜΟΡΦΗ»
2ο χλμ ΕΟ Λευκίμμης
piromorf@otenet.gr
26610-38889**

**4. «Πανάρετος Ιωσήφ Γ.»
Κανάλια & 3ο χλμ Εθνικής Οδού Λευκίμμης
panaretos@otenet.gr
26610-32438**

5. Κάθε ενδιαφερόμενο

Θέμα: Διευκρίνιση επί της Α.Π.:ΔΤΥ/3473/Φ.41-18/8-10-18 Πρόσκλησης υποβολής προσφορών για την «Προμήθεια πυροσβεστικών ειδών για την συντήρηση των πυροσβεστικών συστημάτων κτηρίων του Ι.Π.»

Κύριοι,

δια της παρούσης, διευκρινίζεται ότι ο πυροσβεστικός σωλήνας που περιγράφεται στην παράγραφο Β1 «Αντικείμενο προμήθειας – Προϋπολογισμός» της ως εν θέματι πρόσκλησης πρέπει να πληροί τις κάτωθι προδιαγραφές:

-Πυροσβεστικός σωλήνας δεμένος 20μ., διατομής 1 ¼ " , 8 BAR μετά των εξαρτημάτων σύνδεσής του (ταχυσύνδεσμοι, ελαστικοί μανδύες, σφικτήρες).

Στη διάθεσή σας.

**Με εντολή Πρύτανη Ι.Π.
Ο Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών
του Ιονίου Πανεπιστημίου**

Μαρία Παπαβλασοπούλου

