



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

Κέρκυρα, 07/07/2020
Αριθ. Πρωτ.: ΔΤΥ/ 3258 /φ.3-20/ΝΗΣ

Δ/νση: Ιωάννου Θεοτόκη 72
Τ.Κ.: 49132, Κέρκυρα
Πληροφορίες: Γ. Μαρτζούκος
Αριθ. Τηλεφώνου: 2661087643
Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου: gmartz@ionio.gr

Προς: Κάθε ενδιαφερόμενο

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΤΟΥ Ι.Π. ΜΕ ΜΕΡΙΜΝΑ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Για την ανάθεση του έργου «Ετήσια συντήρηση συστημάτων ενεργητικής πυροπροστασίας κτηρίων του Ιονίου Πανεπιστημίου»

Α. Πληροφοριακά στοιχεία

Αναθέτουσα Αρχή:	Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Διαγωνιστική Διαδικασία Ανάθεσης Έργου:	Άπευθείας Ανάθεση
Τύπος Έργου:	Παροχή Υπηρεσιών
Τίτλος Έργου:	«Ετήσια συντήρηση συστημάτων ενεργητικής πυροπροστασίας κτηρίων του Ιονίου Πανεπιστημίου»
CPV:	31625100-4 «Συστήματα πυρανίχνευσης» 31625200-5 «Συστήματα συναγερμού πυρκαγιάς» 44115500-4 «Συστήματα αυτόματης πυρόσβεσης με ψεκαστήρες»
Συνολική Προϋπολογιζόμενη δαπάνη	19.280,00 € (συμπ/νου Φ.Π.Α 24%)
Χρηματοδότηση /Φορέας χρηματοδότησης:	Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων Κωδικός Έργου:2020ΣΕ54600005 «ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ»
Κριτήριο επιλογής του αναδόχου (=κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης):	Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά <u>βάσει τιμής</u> (χαμηλότερη τιμή)
Καταληκτική προθεσμία κατάθεσης των προσφορών: (Οι έγγραφες προσφορές θα πρέπει να κατατίθενται, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, με οποιονδήποτε τρόπο, αρκεί να περιέλθουν στην Αναθέτουσα Αρχή το αργότερο μέχρι):	20/07/2020 και ώρα 12:00

Τόπος και τρόπος κατάθεσης προσφορών:	Κατάθεση στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Ιονίου Πανεπιστημίου Ιωάννη Θεοτόκη 72, 49132 Κέρκυρα τηλ: 26610-87609
Παροχή πληροφοριών και διευκρινίσεων επί τεχνικών θεμάτων, σχετικά με το αντικείμενο του διαγωνισμού:	Τηλ: 26710-87643

B. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:

Αντικείμενο παροχής υπηρεσιών – Προϋπολογισμός

Η παρούσα παροχή υπηρεσιών αφορά την ανάγκη της τακτικής συντήρησης, επισκευών και αποκατάστασης διαπιστωθέντων βλαβών του αυτόματου συστήματος ανίχνευσης πυρκαγιάς, του χειροκίνητου ηλεκτρικού συστήματος συναγερμού και των αυτομάτων συστημάτων πυρόσβεσης (με διοχέτευση πυροσβεστικού μέσου CO₂ και HFC-227 ea), στα κτήρια του Ιονίου Πανεπιστημίου, η οποία γίνεται σε ετήσια βάση με αντίστοιχη ισχύ, καθώς επίσης τον έλεγχο και δοκιμασία αντοχής σε πίεση των φιαλών HFC-227 ea του αυτόματου συστήματος πυρόσβεσης ολικής κατάκλυσης, την εγκατάσταση τεσσάρων νέων θερμοδιαφορικών ανιχνευτών και δύο νέων ανιχνευτών καπνού του συστήματος πυρανίχνευσης και την παράλληλη καταγραφή των ελλείψεων στον εξοπλισμό των ανωτέρω συστημάτων. Πιο συγκεκριμένα:

I. Η ως άνω παροχή υπηρεσιών αφορά τα συστήματα ενεργητικής πυροπροστασίας των κάτωθι κτηρίων, ανά νήσο (περιφερειακή ενότητα):

I.1. ΚΕΡΚΥΡΑ (εντός της πόλης της Κέρκυρας):

- Ιόνιος Ακαδημία (συμβολής των οδών Καποδιστρίου και Ακαδημίας).
- Τμήμα Μουσικών Σπουδών (Αγγλικό Αναρρωτήριο-Παλαιό Φρούριο).
- Κτήρια πρώην Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Κέρκυρας: “Αρεταίος” - Τμήμα Πληροφορικής, “3^ο Κτίριο” - Τμήμα Πληροφορικής & Τμήμα Τεχνών, Ήχου και Εικόνας, “Ασκληπιός”, “Ίπποκράτης”, “Γαληνός” - Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης & Διερμηνείας, “Γκούσης” - Τμήμα Ήχου και Εικόνας (Πλατεία Τσιριγώτη).
- Κεντρική Βιβλιοθήκη (Ιωάννου Θεοτόκη 72).
- Τμήμα Ιστορίας και Τμήματος Αρχαιονομίας- Βιβλιοθηκονομίας- Μουσειολογίας και Κεντρική Διοίκηση (Ιωάννη Θεοτόκη 72).
- Φοιτητική Εστία (2^η πάροδος Ελευθερίου Βενιζέλου).
- Τμήμα Αρχαιονομίας, Βιβλιοθηκονομίας & Μουσειολογίας (Παλαιά Ανάκτορα, οδός Καποδιστρίου τέρμα).
- Τμήμα Τουρισμού (Βράϊλα Αρμένη 4).

I.2. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ

I.2.1. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ

- Τμήμα Ψηφιακών Μέσων & Επικοινωνίας και Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων (Λεωφόρος Αντώνη Τρίτση).
- Τμήμα Ψηφιακών Μέσων & Επικοινωνίας (Λεωφόρος Αντώνη Τρίτση).
- Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων (τέρμα Λεωφόρος Βεργωτή).

I.2.2. ΛΗΞΟΥΡΙ

- Τμήμα Εθνομουσικολογίας – Κτίρια Α, Β & Γ (Λεωφόρος Στυλιανού Τυπάλδου).

I.3 ΖΑΚΥΝΘΟΣ

- Τμήμα Περιβάλλοντος (Μ. Μινωτού Γιαννοπούλου 26 - Παναγούλα).

II. Το αντικείμενο του έργου της παρούσας πρόσκλησης προδιαγράφεται ως κατωτέρω:

II.1. Συντήρηση, επισκευές και αποκατάσταση διαπιστωθέντων βλαβών του αυτόματου συστήματος ανίχνευσης πυρκαγιάς, του χειροκίνητου ηλεκτρικού συστήματος συναγερμού και των αυτομάτων συστημάτων πυρόσβεσης (με διοχέτευση πυροσβεστικού μέσου CO₂ και HFC-227 ea).

Η συντήρηση θα περιλαμβάνει:

1. Έλεγχο λειτουργίας του αυτόματου συστήματος ανίχνευσης πυρκαγιάς και του χειροκίνητου ηλεκτρικού συστήματος συναγερμού, των πινάκων πυρανίχνευσης (ενδείξεις περιοχών-ζωνών, κύρια και εφεδρική ηλεκτρική τροφοδοσία, σύστημα αυτομάτου επανατάξεως, σύστημα επιτήρησης γραμμών μετά επιλογικού διακόπτη εντοπισμού της βλάβης, σύστημα εφεσβέσεως φωτεινών επαναληπτών, ηχητικά όργανα συναγερμού), των μονάδων φόρτισης, των συσσωρευτών, των ηλεκτρικών κυκλωμάτων-καλωδιώσεων, των ανιχνευτών (καπνού, θερμοδιαφορικών, φλόγας, αερίων κλπ), των συσκευών συναγερμού, φωτεινών επαναληπτών, φωτεινών ενδείξεων, σειρήνων συναγερμού, βομβητών, ηλεκτρικών κωδώνων, της ένδειξης ενεργοποίησης του χειροκίνητου συστήματος συναγερμού, ηλεκτρικών χειροκίνητων αγγελτήρων πυρκαγιάς κλπ.
Έλεγχο λειτουργίας των αυτομάτων συστημάτων πυρόσβεσης (με διοχέτευση πυροσβεστικού μέσου CO₂ και HFC-227 ea), σωληνώσεων, ακροφυσίων, εξοπλισμού, φιαλών κατασβεστικού υλικού-μέσου κλπ.
2. Δοκιμαστική λειτουργία του αυτόματου συστήματος ανίχνευσης πυρκαγιάς και του χειροκίνητου ηλεκτρικού συστήματος συναγερμού, των ανιχνευτών, του πίνακα πυρανίχνευσης και συσκευών συναγερμού, ανά κάθε ζώνη του πίνακα. Καθαρισμός ανιχνευτών και λοιπού εξοπλισμού όπου είναι απαιτητό.
3. Επίσκεψη για συντήρηση τρεις (3) φορές το χρόνο, μία ανά τρίμηνο, (συμπεριλαμβανομένου του αρχικού ελέγχου και συντήρησης).
Συμπλήρωση κατάλληλων δελτίων εργασιών καθώς και υπογραφή “Βιβλίων Ελέγχου και Συντήρησης Μέσων Ενεργητικής Πυροπροστασίας” στα αντίστοιχα πεδία. Προμήθεια Βιβλίων Ελέγχου σε περιπτώσεις έλλειψης ή ολικής συμπλήρωσης αυτών.
4. Άμεση ανταπόκριση σε τηλεφωνική κλήση για την παροχή υποστήριξης των χρηστών των συστημάτων (οδηγίες χρήσης, προσωρινή αποκατάσταση προβλήματος κ.λ.π.).
Παρουσία τεχνικού για αποκατάσταση (προσωρινή ή/και πλήρη) εντός 24ώρου και σε επείγοντα περιστατικά εντός μίας ώρας.
5. Επισκευή και αποκατάσταση βλαβών των ανωτέρω συστημάτων. Αντικατάσταση υλικών σε περίπτωση βλάβης. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συντάσσει Τεχνική Έκθεση διάγνωσης βλάβης με αναλυτική περιγραφή των απαιτούμενων υλικών. Επισκευές εξοπλισμού των συστημάτων ενεργητικής πυροπροστασίας που απαιτούν μεγάλο χρονικό διάστημα (π.χ. κάποιες μέρες) ή μεγάλου κόστους ανταλλακτικά ή είναι εξειδικευμένες εργασίες, εξαιρούνται από την υποχρέωση του αναδόχου και θα καλύπτονται με άλλες διαγωνιστικές διαδικασίες από το Ιόνιο Πανεπιστήμιο ή από το Τεχνικό Συνεργείο του Ιδρύματος. Η Δ/νουσα Υπηρεσία με βάση την Τεχνική Έκθεση διάγνωσης βλάβης θα κρίνει κατά περίπτωση την δυνατότητα-υποχρέωση επισκευής από τον ανάδοχο. Τα υλικά θα παρέχονται με μέριμνα του Ιονίου Πανεπιστημίου, εκτός των συσσωρευτών.

Η παροχή της υπηρεσίας αυτής θα πραγματοποιηθεί από αρμόδιο τεχνικό μηχανικό, σύμφωνα με τα ισχύοντα επαγγελματικά δικαιώματα.

II.2. Έλεγχος, δοκιμασία αντοχής σε πίεση και πιστοποίηση των φιαλών HFC-227 ea και εξοπλισμού υπό πίεση, του αυτόματου συστήματος πυρόσβεσης ολικής κατάκλυσης.

Θα πραγματοποιηθεί έλεγχος και δοκιμασία αντοχής σε πίεση των φιαλών HFC-227 ea και του εξοπλισμού υπό πίεση, του αυτόματου συστήματος πυρόσβεσης ολικής κατάκλυσης, των κτιρίων Κεντρικής Βιβλιοθήκης και Τμήμα Ιστορίας και Τμήματος Αρχαιονομίας-Βιβλιοθηκονομίας-Μουσειολογίας. Η υπηρεσία αυτή έχει ως αντικείμενο τον έλεγχο και την υδραυλική δοκιμασία αντοχής σε πίεση των φιαλών HFC-227 ea του αυτόματου συστήματος πυρόσβεσης ολικής κατάκλυσης και συγκεκριμένα τεσσάρων (4) φιαλών HFC-227 ea χωρητικότητας 125 lit έκαστης (χώροι βιβλιοστασιών κτιρίου Κεντρικής Βιβλιοθήκης) και δύο (2) φιαλών HFC-227 ea χωρητικότητας 30 Kgr έκαστης (χώρος gas – τηλεφωνικού κέντρου και control-room, κτιρίου Τμήματος Ιστορίας και Τμήματος Αρχαιονομίας-Βιβλιοθηκονομίας- Μουσειολογίας), τον έλεγχο του εξοπλισμού υπό πίεση του συστήματος και την έκδοση των αντίστοιχων πιστοποιητικών ελέγχου. Η παροχή της υπηρεσίας αυτής περιλαμβάνει τα κάτωθι:

- Υδραυλική δοκιμασία υψηλής πίεσης των έξι (6) φιαλών HFC-227.
- Έλεγχος εξοπλισμού υπό πίεση, εξαρτημάτων-κλειστών των ανωτέρω έξι (6) φιαλών κατάσβεσης.
- Πλήρωση με υλικό HFC-227 υλικό λόγω απωλειών κατά τη δοκιμασία των έξι (6) ανωτέρω φιαλών (τυπική απώλεια από 15-20%). Εκτιμώμενη ποσότητα 15% x 480Kgr, ήτοι 72Kgr
- Αποσύνδεση, Μεταφορά των ανωτέρω έξι (6) φιαλών υψηλής πίεσης σύμφωνα με το κανονισμό ADR και τις διαδικασίες OHSAS_18001:2007 - ΕΛΟΤ 1801:2007.
- Μεταφορά, Επανασύνδεση των ανωτέρω έξι (6) φιαλών υψηλής πίεσης σύμφωνα με το κανονισμό ADR και τις διαδικασίες OHSAS_18001:2007 - ΕΛΟΤ 1801:2007.
- Αντικατάσταση τεσσάρων (4) κλειστών, για τις φιάλες των χώρων βιβλιοστασιών.
- Αντικατάσταση δύο (2) κλειστών HYGGOOD, για τις φιάλες των χώρων τηλεφωνικού κέντρου και control-room.
- Εγκατάσταση ενεργοποιητών των ανωτέρω δύο (2) κλειστών.
- Έκδοση πιστοποιητικών επιτυχούς ελέγχου των φιαλών και εξοπλισμού υπό πίεση.

Ο έλεγχος και η δοκιμασία θα γίνει βάσει της υφιστάμενης νομοθεσίας που αφορά δοχεία υπό πίεση, θα υλοποιηθεί από αρμόδιο πιστοποιημένο φορέα και θα εκδοθούν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά ασφαλούς λειτουργίας.

II.3. Εγκατάσταση τεσσάρων (4) νέων διευθυνσιοδοτούμενων θερμοδιαφορικών ανιχνευτών και δύο (2) νέων ανιχνευτών καπνού του αυτόματου συστήματος ανίχνευσης πυρκαγιάς.

Η υπηρεσία αυτή περιλαμβάνει την εγκατάσταση τεσσάρων (4) νέων διευθυνσιοδοτούμενων θερμοδιαφορικών ανιχνευτών στο κτίριο που στεγάζεται το Τμήμα Ιστορίας και Τμήματος Αρχαιονομίας-Βιβλιοθηκονομίας- Μουσειολογίας και δύο (2) νέων διευθυνσιοδοτούμενων ανιχνευτών καπνού στο χώρο των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του ιδίου κτιρίου, με ταυτόχρονη απεγκατάσταση των παλαιών ανιχνευτών, λόγω βλάβης αυτών. Η εγκατάσταση περιλαμβάνει την ηλεκτρική σύνδεσή τους, μέσω καλωδιώσεων κατάλληλων διαστάσεων, με τους αντίστοιχους πίνακες πυρανίχνευσης του κτιρίου, στις υπάρχουσες ζώνες και τον έλεγχο λειτουργίας αυτών (δοκιμαστική λειτουργία). Η προμήθεια των ανιχνευτών θα πραγματοποιηθεί με ευθύνη και δαπάνη του αναδόχου, θα φέρουν σήμανση CE και θα συνοδεύονται με τα απαραίτητα δικαιολογητικά (δήλωση συμμόρφωσης, οδηγίες κλπ). Η παροχή της υπηρεσίας αυτής θα πραγματοποιηθεί από αρμόδιο τεχνικό μηχανικό, σύμφωνα με τα ισχύοντα επαγγελματικά δικαιώματα.

Ανιχνευτές καπνού (τύπου ιονισμού ή φωτοηλεκτρικοί): Ενεργοποιούνται με την εμφάνιση καπνού. Για τους ανιχνευτές ιονισμού-καπνού η ραδιενέργεια πρέπει να είναι μικρότερη από 1 μ Curie.

Ανιχνευτές θερμοδιαφορικοί ή μέγιστης θερμοκρασίας: Ενεργοποιούνται όταν η θερμοκρασία φθάσει συνήθως στους 68°C ή η ταχύτητα ανύψωσης της θερμοκρασίας είναι μεγαλύτερη από 10°C ανά πρώτο λεπτό.

II.4. Καταγραφή ελλείψεων εξοπλισμού του αυτόματου συστήματος ανίχνευσης πυρκαγιάς, του χειροκίνητου ηλεκτρικού συστήματος συναγερμού και των αυτομάτων συστημάτων πυρόσβεσης.

Η καταγραφή ελλείψεων του εξοπλισμού των συστημάτων ενεργητικής πυροπροστασίας θα περιλαμβάνει τη σύνταξη έκθεσης από αρμόδιο τεχνικό, στην οποία θα καταγράφονται με σαφήνεια οι ελλείψεις στον εξοπλισμό των συστημάτων αυτόματου ανίχνευσης πυρκαγιάς, χειροκίνητου συστήματος συναγερμού και αυτόματης πυρόσβεσης (με διοχέτευση πυροσβεστικού μέσου CO₂ και HFC-227 ea), σε όλα τα κτίρια του Ιονίου Πανεπιστημίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση εγκατάστασης των συστημάτων αυτών. Επίσης, η καταγραφή θα αφορά ελλείψεις του φωτισμού ασφαλείας των κτιρίων του Ιονίου Πανεπιστημίου. Η καταγραφή θα γίνει κατόπιν πρόσβασης στις εγκεκριμένες, από την αρμόδια πυροσβεστική αρχή, μελέτες ενεργητικής πυροπροστασίας, σε συνεργασία με την αναθέτουσα αρχή. Η τεχνική έκθεση θα καταγράφει και θα προδιαγράφει με ακρίβεια τον απαιτητό εξοπλισμό και τις εργασίες που θα πρέπει να λάβουν χώρα, ώστε να αρθούν οι οποιεσδήποτε διαπιστωθέντες ελλείψεις και να καταστούν λειτουργικά τα συστήματα. Η παροχή της υπηρεσίας αυτής θα πραγματοποιηθεί από αρμόδιο τεχνικό μηχανικό, σύμφωνα με τα ισχύοντα επαγγελματικά δικαιώματα.

III. Το έργο της παρούσας πρόσκλησης προϋπολογίζεται ως κάτωθι (ανά κτήριο και νήσο):

A/A	ΕΙΔΟΣ- ΚΤΗΡΙΟ	Προϋπολογισμός σε ευρώ € (συμπ/νου ΦΠΑ)
Κ Ε Ρ Κ Υ Ρ Α		
1.	Πυρανίχνευση-χειροκίνητος συναγερμός κτηρίου Ιόνιου Ακαδημίας Συντήρηση-επισκευές-αποκατάστασης βλαβών-ελλείψεις	270,00
2.	Πυρανίχνευση- χειροκίνητος συναγερμός κτηρίου Τμήματος Μουσικών Σπουδών – Παλαιό Φρούριο Συντήρηση-επισκευές-αποκατάστασης βλαβών-ελλείψεις	270,00
3.	Πυρανίχνευση- χειροκίνητος συναγερμός κτηρίου "Αρεταίος" - Τμήματος Πληροφορικής Συντήρηση-επισκευές-αποκατάστασης βλαβών-ελλείψεις	240,00
4.	Πυρανίχνευση- χειροκίνητος συναγερμός κτηρίου "3 ^ο Κτίριο" - Τμήματος Πληροφορικής & Τμήματος Τεχνών, Ήχου και Εικόνας Συντήρηση-επισκευές-αποκατάστασης βλαβών-ελλείψεις	240,00
5.	Πυρανίχνευση- χειροκίνητος συναγερμός κτηρίου "Ασκληπιός" - Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης & Διερμηνείας Συντήρηση-επισκευές-αποκατάστασης βλαβών-ελλείψεις	240,00
6.	Πυρανίχνευση- χειροκίνητος συναγερμός κτηρίου "Ιπποκράτης" - Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης & Διερμηνείας Συντήρηση-επισκευές-αποκατάστασης βλαβών-ελλείψεις	240,00
7.	Πυρανίχνευση- χειροκίνητος συναγερμός κτηρίου "Γαληνός" - Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης & Διερμηνείας Συντήρηση-επισκευές-αποκατάστασης βλαβών-ελλείψεις	240,00

8.	Πυρανίχνευση- χειροκίνητος συναγερμός κτηρίου "Γκούσης" - Τμήματος Ήχου και Εικόνας Συντήρηση-επισκευές-αποκατάστασης βλαβών-ελλείψεις	240,00
9.	Πυρανίχνευση- χειροκίνητος συναγερμός κτηρίου Κεντρικής Βιβλιοθήκης Συντήρηση-επισκευές-αποκατάστασης βλαβών-ελλείψεις	320,00
10.	Πυρανίχνευση- χειροκίνητος συναγερμός κτηρίου Τμήματος Ιστορίας, Τμήματος Αρχειονομίας- Βιβλιοθηκονομίας- Μουσειολογίας και Κεντρικής Διοίκησης Συντήρηση-επισκευές-αποκατάστασης βλαβών-ελλείψεις	320,00
11.	Πυρανίχνευση- χειροκίνητος συναγερμός κτηρίου Φοιτητικής Εστίας Συντήρηση-επισκευές-αποκατάστασης βλαβών-ελλείψεις	320,00
12.	Πυρανίχνευση- χειροκίνητος συναγερμός κτηρίου Τμήματος Αρχειονομίας- Βιβλιοθηκονομίας- Μουσειολογίας - Παλαιά Ανάκτορα Συντήρηση-επισκευές-αποκατάστασης βλαβών-ελλείψεις	240,00
13	Πυρανίχνευση- χειροκίνητος συναγερμός κτηρίου Τμήματος Τουρισμού Συντήρηση-επισκευές-αποκατάστασης βλαβών-ελλείψεις	320,00
14.	Συστήματα κατάσβεσης CO ₂ " (επτά συστοιχίες, σύνολο δεκατρείς φιάλες) κτηρίου Τμήματος Ιστορίας, Τμήματος Αρχειονομίας- Βιβλιοθηκονομίας- Μουσειολογίας (υπόγειοι χώροι μηχανοστασίων, υποσταθμού, Η/Ζ κλπ) Συντήρηση-επισκευές-αποκατάστασης βλαβών-ελλείψεις	300,00
15.	Συστήματα κατάσβεσης HFC-227 ea ολικής κατάκλυσης (δύο συστοιχίες, σύνολο τέσσερις φιάλες) κτηρίου Κεντρικής Βιβλιοθήκης (χώροι βιβλιοστασίων) Συντήρηση-επισκευές-αποκατάστασης βλαβών-ελλείψεις	300,00
16.	Συστήματα κατάσβεσης HFC-227 ea ολικής κατάκλυσης (δύο συστοιχίες, σύνολο δύο φιάλες) κτηρίου Τμήματος Ιστορίας, Τμήματος Αρχειονομίας- Βιβλιοθηκονομίας- Μουσειολογίας (χώρος gas – τηλεφωνικού κέντρου και control-room) Συντήρηση-επισκευές-αποκατάστασης βλαβών-ελλείψεις	200,00
17.	Έλεγχος, δοκιμασία αντοχής σε πίεση και πιστοποίηση των φιαλών HFC-227 ea και εξοπλισμού υπό πίεση, του αυτόματου συστήματος πυρόσβεσης ολικής κατάκλυσης	12.800,00
18.	Εγκατάσταση τεσσάρων(4) νέων διευθυνσιοδοτούμενων θερμοδιαφορικών ανιχνευτών κτηρίου Τμήματος Ιστορίας, Τμήματος Αρχειονομίας- Βιβλιοθηκονομίας- Μουσειολογίας	120,00
19.	Εγκατάσταση δύο (2) νέων διευθυνσιοδοτούμενων ανιχνευτών καπνού κτηρίου Τμήματος Ιστορίας, Τμήματος Αρχειονομίας- Βιβλιοθηκονομίας- Μουσειολογίας	60,00
Μερικό Σύνολο:		17.280,00

Κ Ε Φ Α Λ Λ Η Ν Ι Α		
20.	Πυρανίχνευση- χειροκίνητος συναγερμός κτηρίου Τμήματος Ψηφιακών Μέσων & Επικοινωνίας και Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων Συντήρηση-επισκευές-αποκατάστασης βλαβών-ελλείψεις	350,00
21.	Πυρανίχνευση- χειροκίνητος συναγερμός κτηρίου Τμήματος Ψηφιακών Μέσων & Επικοινωνίας Συντήρηση-επισκευές-αποκατάστασης βλαβών-ελλείψεις	350,00
22.	Πυρανίχνευση- χειροκίνητος συναγερμός κτηρίου Τμήματος Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων Συντήρηση-επισκευές-αποκατάστασης βλαβών-ελλείψεις	350,00
23.	Πυρανίχνευση- χειροκίνητος συναγερμός κτηρίου Τμήμα Εθνομουσικολογίας – Κτίρια Α, Β & Γ Συντήρηση-επισκευές-αποκατάστασης βλαβών-ελλείψεις	450,00
Μερικό Σύνολο:		1.500,00
Ζ Α Κ Υ Ν Θ Ο Σ		
24.	Πυρανίχνευση- χειροκίνητος συναγερμός κτηρίου Τμήματος Περιβάλλοντος Συντήρηση-επισκευές-αποκατάστασης βλαβών-ελλείψεις	500,00
Μερικό Σύνολο:		500,00
Σύνολο:		19.280,00

Συνολικός Προϋπολογισμός:19.280,00€ (συμπ/νου ΦΠΑ)

Οι εργασίες πρέπει να πραγματοποιηθούν από αρμόδιους τεχνικούς επιστήμονες με δικαίωμα υπογραφής των βιβλίων ετήσιου ελέγχου και συντήρησης μέσων ενεργητικής πυροπροστασίας, με πλήρη και αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου.

Γ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την επιτροπή που έχει ορισθεί με την από 24-6-2020 (20^η Συνεδρίαση/ΘΗΔ:ΔΤΥ 4) απόφαση της Συγκλήτου του Ιονίου Πανεπιστημίου.

Κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει της τιμής(χαμηλότερη τιμή).

Ο συμμετέχων στη διαδικασία θεωρείται ότι με την κατάθεση της προσφοράς του αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας πρόσκλησης.

Ο συμμετέχων στη διαδικασία δύναται να καταθέσει οικονομική προσφορά είτε για τα κτήρια εκάστης νήσου χωριστά, είτε για το σύνολο των κτηρίων του Ιονίου Πανεπιστημίου, κατά τα υποδείγματα στο παράρτημα Ι.

Δ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

1. Καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της υπηρεσίας, ο ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με την αναθέτουσα αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιοσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεση της σύμβασης.
2. Ο ανάδοχος μπορεί να επισκεφθεί τους χώρους όπου είναι εγκατεστημένα τα συστήματα ενεργητικής πυροπροστασίας, έτσι ώστε να λάβει υπόψη του την κατάσταση αυτών καθώς και των γενικών και ειδικών συνθηκών που επικρατούν στους χώρους, πριν από την διαμόρφωση της προσφοράς του.
3. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν βλάβες, οι οποίες οφείλονται σε πλημμελή συντήρηση των συστημάτων ενεργητικής πυροπροστασίας, θα επισκευάζονται από τον ανάδοχο χωρίς επιπλέον χρέωση.
4. Ο ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους, υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της.
5. Ο ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας ως προς την εξασφάλιση λειτουργίας των συστημάτων αυτόματης πυρανίχνευσης, χειροκίνητου συναγερμού και αυτόματης πυρόσβεσης, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις πυρασφάλειας και πυροπροστασίας. Σε κάθε περίπτωση διαπίστωσης απόκλισης της λειτουργίας των συστημάτων από τις ισχύουσες διατάξεις, υποχρεούται να ενημερώνει την αναθέτουσα αρχή.
6. Συμπλήρωση κατάλληλων δελτίων εργασιών καθώς και υπογραφή "Βιβλίων Ελέγχου και Συντήρησης Μέσων Ενεργητικής Πυροπροστασίας" στα αντίστοιχα πεδία.
7. Ο ανάδοχος πρέπει να εγγυάται την καλή εκτέλεση των εργασιών, από ειδικευμένους τεχνικούς, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης.
8. Για την εκτέλεση ηλεκτρολογικών εργασιών, ο διενεργών αυτές εργασίες οφείλει να διαθέτει αντίστοιχη άδεια ή βεβαίωση αναγγελίας, κατά τις διατάξεις του Π.Δ. 108/2013 (ΦΕΚ 141 Α').
9. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ' ολοκλήρου τον ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες μέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει στην Υπηρεσία, τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.
10. Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον ανάδοχο σε οποιοδήποτε τρίτο των υποχρεώσεων και δικαιωμάτων που απορρέουν από τη σύμβαση μεταξύ αυτού και της αναθέτουσας αρχής.
11. Το προσωπικό που θα χρησιμοποιηθεί, θα πρέπει να είναι άριστο τόσο από απόψεως τεχνικής κατάρτισης, όσο και από απόψεως συμπεριφοράς και θα τηρούνται υποχρεωτικά οι κανόνες υγιεινής και ασφαλείας των εργαζομένων, που προβλέπονται από τις διατάξεις και τους νόμους του Κράτους. Ο ανάδοχος αναλαμβάνει στο ακέραιο την ευθύνη και υποχρέωση για ασφαλιστικές εισφορές, εργοδοτικές υποχρεώσεις, τις υποχρεώσεις που προέρχονται από την τήρηση της εργατικής νομοθεσίας και την ευθύνη εργατικού ατυχήματος των μελών του συνεργείου του και την εφαρμογή της νομοθεσίας που διέπει την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων.
12. Η εκτέλεση του έργου αφορά το διάστημα από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης έως ένα έτος.
13. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών διενεργείται έλεγχος και συντάσσεται, εντός ενός (1) μηνός, από τον αδειούχο ή από πρόσωπο που έχει το δικαίωμα αυτό, υπεύθυνη δήλωση καλής εκτέλεσης, η οποία παραδίδεται στον ιδιοκτήτη της εγκατάστασης.
14. Για την επιτέλεση του ανωτέρω έργου, ο διενεργών τις εργασίες σε ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις οφείλει να διαθέτει αντίστοιχη άδεια ή βεβαίωση αναγγελίας και να εκτελεί τις αντίστοιχες εργασίες με τρόπο ώστε οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις να παρέχουν το απαιτούμενο επίπεδο ασφαλείας και ποιότητας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και της υ.α. 3046/304/1989 «Κτιριοδομικός Κανονισμός» (Δ' 59). Ενδεικτικά: α) Για όλες τις ειδικότητες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων: την

Οδηγία 2006/95/ΕΚ «Εξοπλισμός χαμηλής τάσης», το Ελληνικό Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 «Απαιτήσεις για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις» και τον Κανονισμό Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (Κ.Ε.Η.Ε.) (μόνο για τις περιπτώσεις που ο Κανονισμός έχει εφαρμογή), β) για την Α' Ειδικότητα: την υ.α. Φ.7.5/1816/88/27.2.2004 «Αντικατάσταση του ισχύοντος Κανονισμού Εσωτερικών Ηλεκτρικών εγκαταστάσεων (Κ.Ε.Η.Ε.) με το Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 και άλλες σχετικές διατάξεις» (Β' 470), την κ.υ.α. Φ.Α' 50/12081/642/26.7.2006 «Θέματα ασφάλειας των Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (Ε.Η.Ε.) Καθιέρωση υποχρέωσης εγκατάστασης διατάξεων διαφορετικού ρεύματος και κατασκευής θεμελιακής γείωσης» (Β' 1222), την υ.α. Φ.50/503/168/19.4.2011 «Τροποποίηση της υπ. αριθμ. 115239/ 25702/ 3627 της 21 Δεκ. 1965/11 Ιαν. 1966 (ΦΕΚ Β' 8) απόφασης του Υπουργού Βιομηχανίας «Περί ερμηνείας των διατάξεων του Νόμου 4483/1965» (Β' 844) και τον ν. 4483/ 1965 «Περί καταργήσεως του υποχρεωτικού Κρατικού Ελέγχου των εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και άλλων τινών διατάξεων» (Α' 118), όπως εκάστοτε ισχύουν.

15. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών σε ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις διενεργείται έλεγχος και συντάσσεται, εντός ενός (1) μηνός, από τον αδειούχο ή από πρόσωπο που έχει το δικαίωμα αυτό, υπεύθυνη δήλωση καλής εκτέλεσης, το περιεχόμενο της οποίας ορίζεται στο Παράρτημα Γ του Π.Δ. 108/2013, η οποία παραδίδεται στον ιδιοκτήτη της εγκατάστασης και καταχωρείται, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 3982/2011 και του άρθρου 2 του ν. 4483/1965, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
16. Τα πρόσωπα που αναφέρονται στην ανωτέρω παράγραφο 15 οφείλουν να διαθέτουν την προβλεπόμενη στο άρθρο 24 του ν. 3844/2010 ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης, η οποία μπορεί να είναι ατομική ή ομαδική
17. Ο ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει στην αναθέτουσα αρχή τα πιστοποιητικά του αρμόδιου φορέα όσον αφορά τον έλεγχο των φιαλών ΗFC-227 ea και του εξοπλισμού υπό πίεση, καθώς και αντίγραφο αδειας-διαπίστευσης του πιστοποιημένου φορέα που διενέργησε τον έλεγχο.

Ε. ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

1. Οι προσφορές θα πρέπει να συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα, διαφορετικά θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
2. Επιπλέον η προσφορά θα πρέπει να είναι υπογεγραμμένη αρμοδίως.
3. Οι προσφορές γίνονται δεκτές μόνο σε ευρώ. Προσφορές σε οποιαδήποτε άλλο νόμισμα εκτός από το ευρώ θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες
4. Εναλλακτικές Προσφορές δεν επιτρέπονται. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
5. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
6. Προσφορές που θα υποβληθούν ή περιέλθουν στην αναθέτουσα αρχή με οποιοδήποτε τρόπο εκπρόθεσμα, δεν θα αξιολογηθούν
7. Όλες οι εμπρόθεσμες προσφορές θα αξιολογηθούν από τη αρμόδια επιτροπή που θα οριστεί από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Ιονίου Πανεπιστημίου.
8. Η σύμβαση θα συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα
9. Η ανάθεση της υπηρεσίας θα γίνει με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομικής άποψης προσφοράς **βάσει τιμής** (χαμηλότερη τιμή), δηλαδή στον υποψήφιο που θα προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή και η προσφερόμενη υπηρεσία θα καλύπτει τις ως άνω τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της πρόσκλησης
10. Οι κρατήσεις υπέρ τρίτων βαρύνουν τον ανάδοχο, ο δε ΦΠΑ θα επιβαρύνει το Δημόσιο, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία
11. Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει με την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών (ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα, υπεύθυνες δηλώσεις).

12. Αρμόδια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς που απορρέει από την παρούσα ή από την σύμβαση που θα συνταχθεί σε εκτέλεση αυτής, είναι τα δικαστήρια του Νομού Κέρκυρας

Η πληρωμή της δαπάνης δύναται να εκτελείται τμηματικά και αφού συνταχθεί πρωτόκολλο καλής εκτέλεσης των εργασιών ανά κτήριο, ανά έλεγχο και ανά σύστημα.

Τον ανάδοχο βαρύνουν όλες οι νόμιμες εισφορές, κρατήσεις καθώς και αυτές υπέρ τρίτων που ισχύουν κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ανάλογα με το αντικείμενο της σύμβασης και την πηγή χρηματοδότησης.

ΣΤ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Οι συμμετέχοντες, θα πρέπει να συμπληρώσουν το ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ όπως παρατίθεται παρακάτω και να υποβάλλουν **φάκελο συμμετοχής** στον οποίο θα περιέχονται τα κάτωθι:

1. Υπεύθυνη Δήλωση (επισυνάπτεται δείγμα) του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 στην οποία ο υποψήφιος ανάδοχος θα δηλώνει ότι:
 - βάσει της κείμενης νομοθεσίας είναι αρμόδιος τεχνικός επιστήμονας με δικαίωμα υπογραφής των βιβλίων ετήσιου ελέγχου και συντήρησης μέσω ενεργητικής πυροπροστασίας,
 - έλαβε γνώση του αντικειμένου της Πρόσκλησης,
 - πληροί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους που αναλύονται στην Πρόσκληση,
 - μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς του δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα στην παραγρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016,
 - δεν τελεί σε κάποια από τις αναφερόμενες περιπτώσεις της παρ. 4 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 καταστάσεις,
 - είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος.
 - είναι εγγεγραμμένος στο οικείο Επιμελητήριο.
2. Σφραγισμένος φάκελος Οικονομικής Προσφοράς

Οι συμμετέχοντες δύνανται να καταθέσουν φάκελο προσφοράς (συμπληρώνοντας το αντίστοιχο ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - ως επισυνάπτεται) για τμήμα/τμήματα ή το σύνολο της ανωτέρω υπηρεσίας ως κάτωθι:

- ΤΜΗΜΑ Α΄: «Ετήσια συντήρηση συστημάτων ενεργητικής πυροπροστασίας κτηρίων του Ιονίου Πανεπιστημίου» στην Κέρκυρα
- ΤΜΗΜΑ Β΄: «Ετήσια συντήρηση συστημάτων ενεργητικής πυροπροστασίας κτηρίων του Ιονίου Πανεπιστημίου» στην Κεφαλονιά
- ΤΜΗΜΑ Γ΄: «Ετήσια συντήρηση συστημάτων ενεργητικής πυροπροστασίας κτηρίων του Ιονίου Πανεπιστημίου» στην Ζάκυνθο
- ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄ & Β΄ & Γ΄: «Ετήσια συντήρηση συστημάτων ενεργητικής πυροπροστασίας κτηρίων του Ιονίου Πανεπιστημίου», στην Κέρκυρα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο

Η υποβολή προσφοράς αποτελεί τεκμήριο ότι ο διαγωνιζόμενος έχει λάβει πλήρη γνώση των όρων της παρούσας πρόσκλησης και γνωρίζει πλήρως τις συνθήκες εκτέλεσης του έργου.

Ζ. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων, στον οποίο πρόκειται να γίνει η ανάθεση, καλείται να υποβάλει στη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών τα κάτωθι αναφερόμενα δικαιολογητικά:

1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής του, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για:
 - συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 351 της 29.1.1998, σελ. 1),
 - δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (ΕΕ L 358 της 31.12.1998, σελ. 2),
 - απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σελ. 48),
 - νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (ΕΕ L 166 της 28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας, η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ΕΕ L 344 της 28.12.2001, σελ. 76) η οποία ενσωματώθηκε με το ν. 2331/1995 (Α' 173) και τροποποιήθηκε με το ν. 3424/2005 (Α' 305),
 - κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας.

Υπόχρεοι προσκόμισης Αποσπάσματος Ποινικού Μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, είναι τα φυσικά πρόσωπα, οι διαχειριστές των προσωπικών εταιριών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και των εταιριών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος των Ανωνύμων Εταιριών (Α.Ε.), ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνεταιρισμού.
2. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του.
3. Νομιμοποιητικά Έγγραφα:
 - Στην περίπτωση συμμετέχοντος ημεδαπού ή αλλοδαπού νομικού προσώπου, τα δημοσιευμένα επίσημα νομιμοποιητικά έγγραφα (Φ.Ε.Κ. ή Γ.Ε.Μ.Η., κ.λ.π.), τα οποία προβλέπονται από το δίκαιο της χώρας έδρας ή λειτουργίας τους, από τα οποία να προκύπτουν:
 - Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ., καθώς και ο Διευθύνων Σύμβουλος, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε.
 - Οι Διαχειριστές, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε., Ε.Ε., Ι.Κ.Ε. ή Ε.Π.Ε.
 - Στην περίπτωση φυσικού προσώπου, η βεβαίωση έναρξης εργασιών επιτηδευματία από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία.
 - Στην περίπτωση άλλων μορφών εταιριών, οποιαδήποτε νομιμοποιητικά έγγραφα από τα οποία να προκύπτουν οι νόμιμοι εκπρόσωποι και οι οποίοι έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους.
4. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86, όπου να αναγράφεται ότι:
 - Ο προσφέρων, δεν τελεί υπό πτώχευση, ή διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης και δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, δεν έχει υπαχθεί

σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού, δεν έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες και δεν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία.

- Αποδέχεται όλους τους όρους της παρούσας πρόσκλησης.

Εσ. Διαν.:

-Συντονιστής Υπηρεσιών Ι.Π.

**Με εντολή Πρύτανη Ι.Π.
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Δ/νσης
Τεχνικών Υπηρεσιών**

Μαρία Παπαβλασοπούλου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΤΜΗΜΑ Α΄

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Στοιχεία του υποψήφιου:

Επωνυμία:.....

Α.Φ.Μ. / Δ.Ο.Υ.:.....

Διεύθυνση:.....

Αριθμό τηλεφώνου:.....

e-mail:.....

Μετά από αυτοψία στο τόπο όπου θα εκτελεστεί το έργο, αποδεχόμενος πλήρως τους όρους της υπ' αριθ. πρωτ.: ΔΤΥ/3258/7-7-20 Πρόσκλησης υποβολής προσφορών, προσφέρω για το έργο: «Ετήσια συντήρηση συστημάτων ενεργητικής πυροπροστασίας κτηρίων του Ιονίου Πανεπιστημίου», την κάτωθι οικονομική προσφορά:

A/A	ΕΙΔΟΣ- ΚΤΗΡΙΟ	Προϋπολογισμός σε ευρώ € (συμπ/νου ΦΠΑ)
Κ Ε Ρ Κ Υ Ρ Α		
1.	Πυρανίχνευση-χειροκίνητος συναγερμός κτηρίου Ιόνιου Ακαδημίας Συντήρηση-επισκευές-αποκατάστασης βλαβών-ελλείψεις	
2.	Πυρανίχνευση- χειροκίνητος συναγερμός κτηρίου Τμήματος Μουσικών Σπουδών – Παλαιό Φρούριο Συντήρηση-επισκευές-αποκατάστασης βλαβών-ελλείψεις	
3.	Πυρανίχνευση- χειροκίνητος συναγερμός κτηρίου "Αρεταίος" - Τμήματος Πληροφορικής Συντήρηση-επισκευές-αποκατάστασης βλαβών-ελλείψεις	
4.	Πυρανίχνευση- χειροκίνητος συναγερμός κτηρίου "3 ^ο Κτίριο" - Τμήματος Πληροφορικής & Τμήματος Τεχνών, Ήχου και Εικόνας Συντήρηση-επισκευές-αποκατάστασης βλαβών-ελλείψεις	
5.	Πυρανίχνευση- χειροκίνητος συναγερμός κτηρίου "Ασκληπιός" - Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης & Διερμηνείας Συντήρηση-επισκευές-αποκατάστασης βλαβών-ελλείψεις	
6.	Πυρανίχνευση- χειροκίνητος συναγερμός κτηρίου "Ιπποκράτης" - Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης & Διερμηνείας Συντήρηση-επισκευές-αποκατάστασης βλαβών-ελλείψεις	
7.	Πυρανίχνευση- χειροκίνητος συναγερμός κτηρίου "Γαληνός" - Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης & Διερμηνείας	

	Συντήρηση-επισκευές-αποκατάστασης βλαβών-ελλείψεις	
8.	Πυρανίχνευση- χειροκίνητος συναγερμός κτηρίου "Γκούσης" - Τμήματος Ήχου και Εικόνας Συντήρηση-επισκευές-αποκατάστασης βλαβών-ελλείψεις	
9.	Πυρανίχνευση- χειροκίνητος συναγερμός κτηρίου Κεντρικής Βιβλιοθήκης Συντήρηση-επισκευές-αποκατάστασης βλαβών-ελλείψεις	
10.	Πυρανίχνευση- χειροκίνητος συναγερμός κτηρίου Τμήματος Ιστορίας, Τμήματος Αρχειονομίας- Βιβλιοθηκονομίας- Μουσειολογίας και Κεντρικής Διοίκησης Συντήρηση-επισκευές-αποκατάστασης βλαβών-ελλείψεις	
11.	Πυρανίχνευση- χειροκίνητος συναγερμός κτηρίου Φοιτητικής Εστίας Συντήρηση-επισκευές-αποκατάστασης βλαβών-ελλείψεις	
12.	Πυρανίχνευση- χειροκίνητος συναγερμός κτηρίου Τμήματος Αρχειονομίας- Βιβλιοθηκονομίας- Μουσειολογίας - Παλαιά Ανάκτορα Συντήρηση-επισκευές-αποκατάστασης βλαβών-ελλείψεις	
13.	Πυρανίχνευση- χειροκίνητος συναγερμός κτηρίου Τμήματος Τουρισμού Συντήρηση-επισκευές-αποκατάστασης βλαβών-ελλείψεις	
14.	Συστήματα κατάσβεσης CO ₂ " (επτά συστοιχίες, σύνολο δεκατρείς φιάλες) κτηρίου Τμήματος Ιστορίας, Τμήματος Αρχειονομίας- Βιβλιοθηκονομίας- Μουσειολογίας (υπόγειοι χώροι μηχανοστασίων, υποσταθμού, Η/Ζ κλπ) Συντήρηση-επισκευές-αποκατάστασης βλαβών-ελλείψεις	
15.	Συστήματα κατάσβεσης HFC-227 ea ολικής κατάκλυσης (δύο συστοιχίες, σύνολο τέσσερις φιάλες) κτηρίου Κεντρικής Βιβλιοθήκης (χώροι βιβλιοστασίων) Συντήρηση-επισκευές-αποκατάστασης βλαβών-ελλείψεις	
16.	Συστήματα κατάσβεσης HFC-227 ea ολικής κατάκλυσης (δύο συστοιχίες, σύνολο δύο φιάλες) κτηρίου Τμήματος Ιστορίας, Τμήματος Αρχειονομίας- Βιβλιοθηκονομίας- Μουσειολογίας (χώρος gas – τηλεφωνικού κέντρου και control-room) Συντήρηση-επισκευές-αποκατάστασης βλαβών-ελλείψεις	
17.	Έλεγχος, δοκιμασία αντοχής σε πίεση και πιστοποίηση των φιαλών HFC-227 ea και εξοπλισμού υπό πίεση, του αυτόματου συστήματος πυρόσβεσης ολικής κατάκλυσης	
18.	Εγκατάσταση τεσσάρων (4) νέων διευθυνσιοδοτούμενων θερμοδιαφορικών ανιχνευτών κτηρίου Τμήματος Ιστορίας, Τμήματος Αρχειονομίας- Βιβλιοθηκονομίας- Μουσειολογίας	
19.	Εγκατάσταση δύο (2) νέων διευθυνσιοδοτούμενων ανιχνευτών καπνού κτηρίου Τμήματος Ιστορίας, Τμήματος Αρχειονομίας- Βιβλιοθηκονομίας- Μουσειολογίας	
	Σύνολο:	

Η υποβολή της ανωτέρω προσφοράς αποτελεί τεκμήριο ότι γνωρίζω πλήρως τις συνθήκες εκτέλεσης του έργου και αποδέχομαι πλήρως τους όρους της υπ' αριθ. πρωτ.: ΔΤΥ/3258/7-7-20 Πρόσκλησης υποβολής προσφορών.

Ο Προσφέρων

(Υπογραφή / Σφραγίδα)

ΤΜΗΜΑ Β΄

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Στοιχεία του υποψήφιου:

Επωνυμία:.....

Α.Φ.Μ. / Δ.Ο.Υ.:.....

Διεύθυνση:.....

Αριθμό τηλεφώνου:.....

e-mail:.....

Μετά από αυτοψία στο τόπο όπου θα εκτελεστεί το έργο, αποδεχόμενος πλήρως τους όρους της υπ' αριθ. πρωτ.: ΔΤΥ/3258/7-7-20 Πρόσκλησης υποβολής προσφορών, προσφέρω για το έργο: «Ετήσια συντήρηση συστημάτων ενεργητικής πυροπροστασίας κτηρίων του Ιονίου Πανεπιστημίου», την κάτωθι οικονομική προσφορά:

A/A	ΕΙΔΟΣ- ΚΤΗΡΙΟ	Προϋπολογισμός σε ευρώ € (συμπ/νου ΦΠΑ)
Κ Ε Φ Α Λ Λ Η Ν Ι Α		
1.	Πυρανίχνευση- χειροκίνητος συναγερμός κτηρίου Τμήματος Ψηφιακών Μέσων & Επικοινωνίας και Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων Συντήρηση-επισκευές-αποκατάστασης βλαβών-ελλείψεις	
2.	Πυρανίχνευση- χειροκίνητος συναγερμός κτηρίου Τμήματος Ψηφιακών Μέσων & Επικοινωνίας Συντήρηση-επισκευές-αποκατάστασης βλαβών-ελλείψεις	
3.	Πυρανίχνευση- χειροκίνητος συναγερμός κτηρίου Τμήματος Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων Συντήρηση-επισκευές-αποκατάστασης βλαβών-ελλείψεις	
4.	Πυρανίχνευση- χειροκίνητος συναγερμός κτηρίου Τμήμα Εθνομουσικολογίας – Κτίρια Α, Β & Γ Συντήρηση-επισκευές-αποκατάστασης βλαβών-ελλείψεις	
	Σύνολο:	

Η υποβολή της ανωτέρω προσφοράς αποτελεί τεκμήριο ότι γνωρίζω πλήρως τις συνθήκες εκτέλεσης του έργου και αποδέχομαι πλήρως τους όρους της υπ' αριθ. πρωτ.: ΔΤΥ/3258/7-7-20 Πρόσκλησης υποβολής προσφορών.

Ο Προσφέρων

(Υπογραφή / Σφραγίδα)

ΤΜΗΜΑΓ'

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Στοιχεία του υποψήφιου:

Επωνυμία:.....

Α.Φ.Μ. / Δ.Ο.Υ.:.....

Διεύθυνση:.....

Αριθμό τηλεφώνου:.....

e-mail:.....

Μετά από αυτοψία στο τόπο όπου θα εκτελεστεί το έργο, αποδεχόμενος πλήρως τους όρους της υπ' αριθ. πρωτ.: ΔΤΥ/3258/7-7-20 Πρόσκλησης υποβολής προσφορών, προσφέρω για το έργο: «Ετήσια συντήρηση συστημάτων ενεργητικής πυροπροστασίας κτηρίων του Ιονίου Πανεπιστημίου», την κάτωθι οικονομική προσφορά:

A/A	ΕΙΔΟΣ- ΚΤΗΡΙΟ	Προϋπολογισμός σε ευρώ € (συμπ/νου ΦΠΑ)
Ζ Α Κ Υ Ν Θ Ο Σ		
1.	Πυρανίχνευση- χειροκίνητος συναγερμός κτηρίου Τμήματος Περιβάλλοντος Συντήρηση-επισκευές-αποκατάστασης βλαβών-ελλείψεις	
	Σύνολο:	

Η υποβολή της ανωτέρω προσφοράς αποτελεί τεκμήριο ότι γνωρίζω πλήρως τις συνθήκες εκτέλεσης του έργου και αποδέχομαι πλήρως τους όρους της υπ' αριθ. πρωτ.: ΔΤΥ/3258/7-7-20 Πρόσκλησης υποβολής προσφορών.

Ο Προσφέρων

(Υπογραφή / Σφραγίδα)

ΤΜΗΜΑΤΑ Α' & Β' & Γ'

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Στοιχεία του υποψήφιου:

Επωνυμία:.....

Α.Φ.Μ. / Δ.Ο.Υ.:.....

Διεύθυνση:.....

Αριθμό τηλεφώνου:.....

e-mail:.....

Μετά από αυτοψία στο τόπο όπου θα εκτελεστεί το έργο, αποδεχόμενος πλήρως τους όρους της υπ' αριθ. πρωτ.: ΔΤΥ/3258/7-7-20 Πρόσκλησης υποβολής προσφορών, προσφέρω για το έργο: «Ετήσια συντήρηση συστημάτων ενεργητικής πυροπροστασίας κτηρίων του Ιονίου Πανεπιστημίου», την κάτωθι οικονομική προσφορά:

A/A	ΕΙΔΟΣ- ΚΤΗΡΙΟ	Προϋπολογισμός σε ευρώ € (συμπ/νου ΦΠΑ)
Κ Ε Ρ Κ Υ Ρ Α		
1.	Πυρανίχνευση-χειροκίνητος συναγερμός κτηρίου Ιόνιου Ακαδημίας Συντήρηση-επισκευές-αποκατάστασης βλαβών-ελλείψεις	
2.	Πυρανίχνευση- χειροκίνητος συναγερμός κτηρίου Τμήματος Μουσικών Σπουδών – Παλαιό Φρούριο	
3.	Πυρανίχνευση- χειροκίνητος συναγερμός κτηρίου "Αρεταίος" - Τμήματος Πληροφορικής Συντήρηση-επισκευές-αποκατάστασης βλαβών-ελλείψεις	
4.	Πυρανίχνευση- χειροκίνητος συναγερμός κτηρίου "3 ^ο Κτίριο" - Τμήματος Πληροφορικής & Τμήματος Τεχνών, Ήχου και Εικόνας Συντήρηση-επισκευές-αποκατάστασης βλαβών-ελλείψεις	
5.	Πυρανίχνευση- χειροκίνητος συναγερμός κτηρίου "Ασκληπιός" - Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης & Διερμηνείας Συντήρηση-επισκευές-αποκατάστασης βλαβών-ελλείψεις	
6.	Πυρανίχνευση- χειροκίνητος συναγερμός κτηρίου "Ιπποκράτης" - Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης & Διερμηνείας Συντήρηση-επισκευές-αποκατάστασης βλαβών-ελλείψεις	
7.	Πυρανίχνευση- χειροκίνητος συναγερμός κτηρίου "Γαληνός" - Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης & Διερμηνείας Συντήρηση-επισκευές-αποκατάστασης βλαβών-ελλείψεις	

8.	Πυρανίχνευση- χειροκίνητος συναγερμός κτηρίου "Γκούσης" - Τμήματος Ήχου και Εικόνας Συντήρηση-επισκευές-αποκατάστασης βλαβών-ελλείψεις	
9.	Πυρανίχνευση- χειροκίνητος συναγερμός κτηρίου Κεντρικής Βιβλιοθήκης Συντήρηση-επισκευές-αποκατάστασης βλαβών-ελλείψεις	
10.	Πυρανίχνευση- χειροκίνητος συναγερμός κτηρίου Τμήματος Ιστορίας, Τμήματος Αρχαιονομίας- Βιβλιοθηκονομίας- Μουσειολογίας και Κεντρικής Διοίκησης Συντήρηση-επισκευές-αποκατάστασης βλαβών-ελλείψεις	
11.	Πυρανίχνευση- χειροκίνητος συναγερμός κτηρίου Φοιτητικής Εστίας Συντήρηση-επισκευές-αποκατάστασης βλαβών-ελλείψεις	
12.	Πυρανίχνευση- χειροκίνητος συναγερμός κτηρίου Τμήματος Αρχαιονομίας- Βιβλιοθηκονομίας- Μουσειολογίας - Παλαιά Ανάκτορα Συντήρηση-επισκευές-αποκατάστασης βλαβών-ελλείψεις	
13.	Πυρανίχνευση- χειροκίνητος συναγερμός κτηρίου Τμήματος Τουρισμού Συντήρηση-επισκευές-αποκατάστασης βλαβών-ελλείψεις	
14.	Συστήματα κατάσβεσης CO ₂ " (επτά συστοιχίες, σύνολο δεκατρείς φιάλες) κτηρίου Τμήματος Ιστορίας, Τμήματος Αρχαιονομίας- Βιβλιοθηκονομίας- Μουσειολογίας (υπόγειοι χώροι μηχανοστασίων, υποσταθμού, Η/Ζ κλπ) Συντήρηση-επισκευές-αποκατάστασης βλαβών-ελλείψεις	
15.	Συστήματα κατάσβεσης HFC-227 ea ολικής κατάκλυσης (δύο συστοιχίες, σύνολο τέσσερις φιάλες) κτηρίου Κεντρικής Βιβλιοθήκης (χώροι βιβλιοστασίων) Συντήρηση-επισκευές-αποκατάστασης βλαβών-ελλείψεις	
16.	Συστήματα κατάσβεσης HFC-227 ea ολικής κατάκλυσης (δύο συστοιχίες, σύνολο δύο φιάλες) κτηρίου Τμήματος Ιστορίας, Τμήματος Αρχαιονομίας- Βιβλιοθηκονομίας- Μουσειολογίας (χώρος gas – τηλεφωνικού κέντρου και control-room) Συντήρηση-επισκευές-αποκατάστασης βλαβών-ελλείψεις	
17.	Έλεγχος, δοκιμασία αντοχής σε πίεση και πιστοποίηση των φιαλών HFC-227 ea και εξοπλισμού υπό πίεση, του αυτόματου συστήματος πυρόσβεσης ολικής κατάκλυσης	
18.	Εγκατάσταση τεσσάρων (4) νέων διευθυνσιοδοτούμενων θερμοδιαφορικών ανιχνευτών κτηρίου Τμήματος Ιστορίας, Τμήματος Αρχαιονομίας- Βιβλιοθηκονομίας- Μουσειολογίας	
19.	Εγκατάσταση δύο (2) νέων διευθυνσιοδοτούμενων ανιχνευτών καπνού κτηρίου Τμήματος Ιστορίας, Τμήματος Αρχαιονομίας- Βιβλιοθηκονομίας- Μουσειολογίας	
Μερικό Σύνολο:		

Κ Ε Φ Α Λ Λ Η Ν Ι Α		
20.	Πυρανίχνευση- χειροκίνητος συναγερμός κτηρίου Τμήματος Ψηφιακών Μέσων & Επικοινωνίας και Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων Συντήρηση-επισκευές-αποκατάστασης βλαβών-ελλείψεις	
21.	Πυρανίχνευση- χειροκίνητος συναγερμός κτηρίου Τμήματος Ψηφιακών Μέσων & Επικοινωνίας Συντήρηση-επισκευές-αποκατάστασης βλαβών-ελλείψεις	
22.	Πυρανίχνευση- χειροκίνητος συναγερμός κτηρίου Τμήματος Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων Συντήρηση-επισκευές-αποκατάστασης βλαβών-ελλείψεις	
23.	Πυρανίχνευση- χειροκίνητος συναγερμός κτηρίου Τμήμα Εθνομουσικολογίας – Κτίρια Α, Β & Γ Συντήρηση-επισκευές-αποκατάστασης βλαβών-ελλείψεις	
Μερικό Σύνολο:		
Ζ Α Κ Υ Ν Θ Ο Σ		
24.	Πυρανίχνευση- χειροκίνητος συναγερμός κτηρίου Τμήματος Περιβάλλοντος Συντήρηση-επισκευές-αποκατάστασης βλαβών-ελλείψεις	
Μερικό Σύνολο:		
Σύνολο:		

Η υποβολή της ανωτέρω προσφοράς αποτελεί τεκμήριο ότι γνωρίζω πλήρως τις συνθήκες εκτέλεσης του έργου και αποδέχομαι πλήρως τους όρους της υπ' αριθ. πρωτ.: ΔΤΥ/3258/7-7-20 Πρόσκλησης υποβολής προσφορών.

Ο Προσφέρων

(Υπογραφή / Σφραγίδα)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ



ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

ΠΡΟΣ ⁽¹⁾ :	ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ								
Ο – Η Όνομα:				Επώνυμο:					
Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:									
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:									
Ημερομηνία γέννησης ⁽²⁾ :									
Τόπος Γέννησης:									
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:				Τηλ:					
Τόπος Κατοικίας:			Οδός:			Αριθ:		ΤΚ:	
Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):				Δ/ση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου (Email):					

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις ⁽³⁾, που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

- α) βάσει της κείμενης νομοθεσίας είμαι αρμόδιος τεχνικός επιστήμονας με δικαίωμα υπογραφής των βιβλίων ετήσιου ελέγχου και συντήρησης μέσω ενεργητικής πυροπροστασίας
β) έλαβα γνώση του αντικειμένου της Πρόσκλησης,
γ) αποδέχομαι ανεπιφύλακτα όλους τους όρους που αναλύονται στην υπ' αριθ. πρ.: ΔΤΥ/3258/7-7-20 Πρόσκληση υποβολής προσφορών,
δ) μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς μου δεν έχω καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα στην παραγρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016,
ε) η ατομική επιχείρησή μου / εταιρεία δεν τελεί σε κάποια από τις αναφερόμενες περιπτώσεις της παρ. 4 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 καταστάσεις,
στ) είμαι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος.
ζ) είμαι εγγεγραμμένος στο οικείο Επιμελητήριο. (4)

Ημερομηνία: 2020

Ο – Η Δηλ.
(Υπογραφή)

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.

(2) Αναγράφεται ολογράφως.

(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνα δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.

(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.