



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Κέρκυρα, 06-04-2021
Αρ. πρωτ.: ΔΤΥ/ 1595/Φ.14-21/ΚΕΡ

Ταχ. Δ/ση : Ι. Θεοτόκη 72, 49132
Πληρ. : Δ.Τζώρας
Τηλέφωνο : 26610 87643
E-mail : dtzoras@ionio.gr

Προς: **1. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝ. ΠΡΙΦΤΗΣ**
[e-mail: info@ecogreenbuild.gr](mailto:info@ecogreenbuild.gr)

2. ΒΙΟΚΥΚΛΟΣ – ΠΑΠΑΔΑΤΟΣΣ.ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
[e-mail: biokyklo@otenet.gr](mailto:biokyklo@otenet.gr)

3. ECOPOINT
[e-mail: info@ecopoint.gr](mailto:info@ecopoint.gr)

4. Κάθε ενδιαφερόμενο
Δημοσίευση στον ιστότοπο του Ι.Π. με μέριμνα της ΔΤΥ

Θέμα: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την «Συντήρηση συστήματος επεξεργασίας νερού με αντίστροφη όσμωση»
CPV: 42912300-5 «Μηχανήματα και συσκευές διήθησης ή καθαρισμού νερού».

Αξιότιμοι κύριοι,

Παρακαλούμε για την οικονομικής σας προσφορά, έως την **13^η-04-20** ώρα 13:30 για την παρακάτω υπηρεσία:

«Συντήρηση συστήματος επεξεργασίας νερού με αντίστροφη όσμωση».

Η υπηρεσία αφορά την συντήρηση της μονάδας αντίστροφης όσμωσης και περιλαμβάνει εργασίες αντικατάστασης φυσιγγίων πολυπροπυλενίου, φυσιγγίων άνθρακα, φίλτρου γεύσης και αντικατάσταση μεμβράνης καθώς και τον έλεγχο ποιότητας νερού από πιστοποιημένο εργαστήριο, έλεγχο πίεσης δοχείου και έλεγχο διαρροών, σύμφωνα με τη συνημμένη τεχνική έκθεση.

Τα ανωτέρω προϋπολογίζονται στο ποσό των 370€ (συμπ/νου ΦΠΑ).

Η προσφορά (συμπληρωμένο το συνημμένο ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ) θα κατατεθεί στο κεντρικό πρωτόκολλο του Ιονίου Πανεπιστημίου (Ταχ. Δ/ση: Ι. Θεοτόκη 72) σε σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη: ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ υπ' αριθ. πρωτ. ΔΤΥ/1595/06-04-2021 πρόσκληση.

Εσ.Διαν:
-Αντιπρύτανη Διοικητικών Υποθέσεων
& Προγραμματισμού

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένου
Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών

Μαρία Παπαβλασοπούλου

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Ημερομηνία,

Προς: Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Στοιχεία του υποψήφιου αναδόχου:

Επωνυμία:.....

Α.Φ.Μ. / Δ.Ο.Υ.:.....

Διεύθυνση:.....

Αριθμό τηλεφώνου:.....

e-mail:.....

Προσφέρω για την «Συντήρηση συστήματος επεξεργασίας νερού με αντίστροφη όσμωση»

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Περιγραφή	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή μονάδος (συμπ/νου ΦΠΑ)
-Αντικατάσταση φυσιγγίου πολυπροπυλενίου 25μ και παροχή 25LPM (10" X 2.50"), -Αντικατάσταση φυσιγγίου άνθρακα 10μ και παροχή 25 LPM (10" X 2.50"), -Αντικατάσταση φυσιγγίου άνθρακα (carbonblock) 5μ και παροχή 25LPM, -Αντικατάσταση φίλτρου γεύσης Calc και -Αντικατάσταση μεμβράνης. Έλεγχος ποιότητας νερού (μέτρηση αγωγιμότητας – Ph), από πιστοποιημένο εργαστήριο (δισ ετησίως) Έλεγχος πίεσης δοχείου και έλεγχος διαρροών (δισ ετησίως)	τεμ	1	

**Ο Προσφέρων
(Υπογραφή / Σφραγίδα)**