ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

- ΟΙ ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΦΩΤΙΑ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΕΙΝΑΙ Dca-s2, d2, a2, OI ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΙΣ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ XLPE ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΜΑΝΔΥΑ ΑΠΟ ΥΛΙΚΟ ΜΕ ΧΑΜΗΛΗ ΕΚΠΟΜΠΗ ΚΑΠΝΟΥ ΚΑΙ ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ ΑΛΟΓΟΝΩΝ.
- ΤΑ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑ ΚΟΥΤΙΑ ΕΙΝΑΙ ΚΟΙΝΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΛΗΨΕΙΣ ΤΩΝ ΙΣΧΥΡΩΝ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ ΕΚΤΟΣ ΑΝ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ.
- Η ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ACCESS CONTROL ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ UPS.
- ΟΙ ΚΑΜΕΡΕΣ CCTV ΤΡΟΦΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ SWITCH (PoE).

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

- **ΟΔΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΨΕΥΔΟΡΟΦΕΣ:**
  ΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΨΕΥΔΟΡΟΦΕΣ ΟΙ ΟΔΕΥΣΕΙΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΟΡΑΤΑ ΠΑΝΩ ΣΕ ΔΙΑΤΡΗΤΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΕΣ ΣΧΑΡΕΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ, Η ΜΕ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ (ΑΣΠΑ Η' ΠΟΛΛΑΠΛΑ) ΣΕ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΕΣ ΟΔΕΥΣΕΙΣ.
- **ΟΔΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΔΑΠΕΔΑ :**
  Η ΟΔΕΥΣΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΣΕ ΨΕΥΔΟΔΑΠΕΔΑ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΧΑΡΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΘΑ ΚΑΤΑΛΗΓΟΥΝ ΣΕ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑ ΚΟΥΤΙΑ – ΚΕΦΑΛΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ.
  Η ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑ ΟΔΕΥΣΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΣΕ ΧΥΤΑ ΔΑΠΕΔΑ (ΜΠΕΤΟΝ) ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΚΑΝΑΛΙΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΜΠΕΤΟΝ. ΟΙ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΙΣ ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΚΟΥΤΙΑ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΜΠΕΤΟΝ. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΥΤΗ ΤΑ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑ ΚΟΥΤΙΑ – ΚΕΦΑΛΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΘΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΚΟΥΤΙΑ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗΣ ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΞΑΡΤΗΜΑ. ΟΛΑ ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ.
- **ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΣΕ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ :**
  ΘΑ ΟΔΕΥΟΥΝ ΜΕΣΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΣΩΛΗΝΕΣ, ΕΥΘΕΙΕΣ Η ΣΠΙΡΑΛ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Ο ΑΠΤ ΕΥΘΕΙΑΣ ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ.
  ΟΙ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΙΣ ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΕ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΕΝΑ ΚΟΥΤΙΑ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 80Χ80mm.
- **ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΣΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ :**
  ΘΑ ΟΔΕΥΟΥΝ ΜΕΣΑ ΕΥΚΑΜΠΤΟΥΣ ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ, ΑΠΟ ΣΚΛΗΡΟ PVC, ΛΕΙΟΥΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΟΥΒΔΙΑΣ COMFLEX ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ. ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΘΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΣΚΥΡΟΔΕΤΗΣΗ.
  ΟΙ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΙΣ ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΕ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΟΥΤΙΑ ΣΤΕΓΑΝΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ IP54, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ LEGRAND PLEXO. ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΚΟΧ)mm, ΠΟΥ ΘΑ ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΦΑΣΗ ΤΗΣ ΣΚΥΡΟΔΕΤΗΣΗΣ.
  ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Ο ΑΠ' ΕΥΘΕΙΑΣ ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ Ο ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΣΕ ΦΕΡΟΝΤΑ ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ΔΟΚΟΙ - ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΑ) ΕΦ' ΟΣΟΝ ΑΥΤΟΣ ΔΕΝ ΓΙΝΕΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΣΚΥΡΟΔΕΤΗΣΗ.
  ΣΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ, ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΑΓΚΗ ΧΟΝΕΥΤΗΣ ΟΔΕΥΣΗΣ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑ ΜΙΚΡΑ ΜΗΚΗ, ΑΥΤΗ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΕΦ' ΟΣΟΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΒΛΕΦΘΕΙ ΕΣΟΧΗ (ΣΚΟΤΙΑ ΜΕ ΠΗΧΑΚΙ) ΣΤΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ, ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΣΚΥΡΟΔΕΤΗΣΗ.
- **ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΩΜΑ :**
  Η ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑ ΔΩΜΑΤΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΟΡΑΤΗ, ΣΤΕΓΑΝΗ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ IP54.
  ΣΤΙΣ ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΔΙΕΛΕΥΣΕΙΣ ΤΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΘΑ ΟΔΕΥΟΥΝ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΕΣ ΣΧΑΡΕΣ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ.
  ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΕΣ ΟΔΕΥΣΕΙΣ ΤΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΘΑ ΟΔΕΥΟΥΝ ΣΕ ΓΑΛΒΑΝΙΖΜΕΝΟΥ ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΕΣ ΜΕ ΡΑΦΗ ΕΛΑΦΡΟΥ ΤΥΠΟΥ (ΚΕΤΡΗΝΗ ΕΤΙΚΕΤΑ).
- ΣΤΙΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΕΣ ΔΙΕΛΕΥΣΕΙΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΠΟ ΠΥΡΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΣΕ ΠΥΡΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΘΑ ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΠΥΡΟΦΡΑΓΜΟΙ
- **ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΧΑΡΕΣ:**
- ΟΙ ΣΧΑΡΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΑΠΟ ΔΙΑΤΡΗΤΗ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΗ ΛΑΜΑΡΙΝΑ, ΜΕ ΔΙΑΤΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΜΗΚΕΙΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΔΕΘΟΥΝ ΕΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΣΧΑΡΑ ΤΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ (STRAPS).
- ΤΟ ΒΑΘΟΣ ΤΩΝ ΕΣΧΑΡΩΝ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΑ ΣΧΕΔΙΑ 35 ΜΜ Η 60 ΜΜ, ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΠΛΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΠΛΗΘΟΣ ΤΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ.
- ΟΙ ΣΧΑΡΕΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΣΤΗΡΙΞΕΩΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ.
- Η ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΩΝ ΣΧΑΡΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ, ΠΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΕΛΕΙΟΣ ΛΕΙΑ (ΔΗΛΑΔΗ ΝΑ ΜΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΝΤΑΙ ΓΡΕΖΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ).
- ΓΙΑ ΠΑΡΑΚΑΜΨΕΙΣ, ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΙΣ, ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΙΣ, ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΚΛΠ. Η ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΕ ΕΣΧΑΡΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΥ ΠΛΑΤΟΥΣ, ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ.
- ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΣΧΑΡΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΕΙΔΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΧΩΡΙΣ ΚΟΧΛΙΕΣ.
- Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΣΧΑΡΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ ΣΤΗΡΙΞΕΩΣ "ΚΟΝΣΟΛΕΣ" ΣΤΟΝ ΤΟΙΧΟ Ή ΜΕ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΡΟΦΗ.
- Η ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΣ ΘΑ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΠΡΟΣΑΥΞΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑ 50% ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΚΑΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΤΩΝ 1,5 Μ.
- ΣΤΙΣ ΔΙΕΛΕΥΣΕΙΣ ΣΧΑΡΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΠΟ ΠΥΡΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΣΕ ΠΥΡΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΣ Η ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟΣ, ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ ΠΥΡΟΦΡΑΓΜΟΙ ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΛΥΠΤΟΥΝ ΤΑ ΚΕΝΑ.
- ΣΕ ΧΥΤΑ ΔΑΠΕΔΑ (ΜΠΕΤΟΝ) ΘΑ ΠΡΟΒΛΕΦΘΟΥΝ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΚΑΝΑΛΙΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΜΠΕΤΟΝ. ΟΙ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΙΣ ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΚΟΥΤΙΑ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΜΠΕΤΟΝ. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΥΤΗ ΤΑ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑ ΚΟΥΤΙΑ – ΚΕΦΑΛΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΘΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΚΟΥΤΙΑ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗΣ ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΞΑΡΤΗΜΑ. ΟΛΑ ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ.

ΓΙΑ ΜΠΟΥΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ, ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑΣ & ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ FCU ΒΛΕΠΕ ΣΧΕΔΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΧΑΡΩΝ

- ΟΙ ΣΧΑΡΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΑΠΟ ΔΙΑΤΡΗΤΗ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΗ ΛΑΜΑΡΙΝΑ, ΜΕ ΔΙΑΤΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΜΗΚΕΙΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΔΕΘΟΥΝ ΕΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΣΧΑΡΑ ΤΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ (STRAPS).
- ΤΟ ΒΑΘΟΣ ΤΩΝ ΕΣΧΑΡΩΝ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΑ ΣΧΕΔΙΑ 35 ΜΜ Η 60 ΜΜ, ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΠΛΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΠΛΗΘΟΣ ΤΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ.
- ΟΙ ΣΧΑΡΕΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΣΤΗΡΙΞΕΩΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ.
- Η ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΩΝ ΣΧΑΡΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ, ΠΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΕΛΕΙΟΣ ΛΕΙΑ (ΔΗΛΑΔΗ ΝΑ ΜΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΝΤΑΙ ΓΡΕΖΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ).
- ΓΙΑ ΠΑΡΑΚΑΜΨΕΙΣ, ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΙΣ, ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΙΣ, ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΚΛΠ. Η ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΕ ΕΣΧΑΡΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΥ ΠΛΑΤΟΥΣ, ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ.
- ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΣΧΑΡΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΕΙΔΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΧΩΡΙΣ ΚΟΧΛΙΕΣ.
- Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΣΧΑΡΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ ΣΤΗΡΙΞΕΩΣ "ΚΟΝΣΟΛΕΣ" ΣΤΟΝ ΤΟΙΧΟ Ή ΜΕ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΡΟΦΗ.
- Η ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΣ ΘΑ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΠΡΟΣΑΥΞΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑ 50% ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΚΑΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΤΩΝ 1,5 Μ.
- ΣΤΙΣ ΔΙΕΛΕΥΣΕΙΣ ΣΧΑΡΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΠΟ ΠΥΡΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΣΕ ΠΥΡΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΣ Η ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟΣ, ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ ΠΥΡΟΦΡΑΓΜΟΙ ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΛΥΠΤΟΥΝ ΤΑ ΚΕΝΑ.
- ΣΕ ΧΥΤΑ ΔΑΠΕΔΑ (ΜΠΕΤΟΝ) ΘΑ ΠΡΟΒΛΕΦΘΟΥΝ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΚΑΝΑΛΙΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΜΠΕΤΟΝ. ΟΙ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΙΣ ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΚΟΥΤΙΑ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΜΠΕΤΟΝ. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΥΤΗ ΤΑ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑ ΚΟΥΤΙΑ – ΚΕΦΑΛΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΘΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΚΟΥΤΙΑ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗΣ ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΞΑΡΤΗΜΑ. ΟΛΑ ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ.

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

- ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΠΙΝΑΚΑ
- ΟΜΑΔΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ
- ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
- AKE — ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ
- D D01 — ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ, ΓΙΑ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑ ΧΕΡΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΗ ΣΥΝΔΕΣΗ), ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ
- F F01 — ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ, ΓΙΑ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ FCU ΣΤΗΝ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗ (ΜΟΝΙΜΗ ΣΥΝΔΕΣΗ), ΠΑΡΟΧΗ ΑΠΟ ΕΗΖ
- M P01 — ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑ / ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ
- FS FS- — ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ
- ACC U01 — ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ, ΓΙΑ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ACCESS CONTROL (ΜΟΝΙΜΗ ΣΥΝΔΕΣΗ), ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ
- AP U01 — ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΓΙΑ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ ACCESS POINT
- M P01 — ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑ / ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ
- — ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ
- TIK — ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ
- K P01 — ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΗΣ SCHUKO 16A, ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ
- U U01 — ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΗΣ SCHUKO 16A, ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ
- E E01 — ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΗΣ SCHUKO 16A, ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΗΖ
- F F01 — ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΗΣ SCHUKO 16A, ΓΙΑ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΥ FCU , ΠΑΡΟΧΗ ΑΠΟ ΕΗΖ
- AC AC01 — ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΗΣ ΓΙΑ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ Α/C
- E E01 — ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΗΣ SCHUKO ΣΤΕΓΑΝΟΣ 16A, ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΗΖ
- E E01 — ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΗΣ 3-Φ ΣΤΕΓΑΝΟΣ 16A , ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΗΖ
- P01 — ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗΣ / ΑΝΤΛΙΑ
- P01 — ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑΣ, ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ
- ΚΠΠ E01 — ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΣ 3 ΒΡΟΧΩΝ
- ΤΚΗ E01 — ΤΟΠΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΧΟΥ
- ΜΕΓ E01 — ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΓΑΦΩΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
- ΚΙ E01 — ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΔΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
- ΚΜΣ E01 — ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ
- ΚΜΜ E01 — ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΟΥ
- ΣΧΑΡΑ ΙΣΧΥΡΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ.
- ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΟ ΔΙΜΕΡΕΣ ΜΕ