


ΚΑΤΟΨΗ Β' ΥΠΟΓΕΙΟΥ στ. -7,30 & -8,00

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

- ΘΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΟΠΩΣ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΣΤΑ ΣΧΕΔΙΑ.
- ΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΘΑ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΣΕ ΒΡΟΧΟΥΣ ΑΠΟ ΚΑΛΩΔΙΑ NHXH FT180E90 2x1,5mm².
- ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΝΤΑΙ ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΣΑ ΘΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΟΥΝ ΤΟΠΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ.
- ΟΙ ΤΟΠΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ ΘΑ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΒΡΟΧΟΥΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΜΕΣΩ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ.
- ΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΤΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΜΕ Novec 1230 ΘΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΟΥΝ ΑΠΟ ΚΑΛΩΔΙΑ NHXH FT180E90 2x1,5mm²
- ΣΤΗΝ ΣΚΗΝΗ ΤΗΣ Α.Π.Υ. ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΤΟΠΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΒΥΣΙΝΟΥ ΑΠΟΚΑΠΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΣΚΗΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΥΡΑΝΤΟΧΟ ΠΕΤΑΣΜΑ.

  Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΕΙ ΤΟΥΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΗΣ ΣΚΗΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟ FLOW SWITCH ΤΩΝ ΚΑΤΑΙΩΝΙΣΤΗΡΩΝ ΤΗΣ ΣΚΗΝΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΒΡΟΧΟ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΜΕΣΩ ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ.

  Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΑ ΜΕΣΩ ΜΠΟΥΤΟΝ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ.
- ΤΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΘΑ ΟΔΕΥΟΥΝ ΣΕ ΔΙΑΤΡΗΤΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΣΧΑΡΕΣ ΑΣΦΕΝΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ Η ΜΕ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ ΣΕ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΕΣ ΟΔΕΥΣΕΙΣ.
- ΣΤΙΣ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΕΣ ΔΙΕΛΕΥΣΕΙΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΠΟ ΠΥΡΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΣΕ ΠΥΡΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΘΑ ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΠΥΡΟΦΡΑΓΜΟΙ.
- ΟΙ ΑΚΡΙΒΕΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΤΩΝ ΘΑ ΚΑΘΟΡΙΣΘΟΥΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΑΝΟΨΗ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

	ΦΩΤΕΙΝΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΞΟΔΟΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (MAINTAINED)
	ΦΩΤΕΙΝΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΞΟΔΟΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (MAINTAINED) ΣΤΕΓΑΝΟ
	ΦΩΤΕΙΝΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΙΑΣ ΟΨΗΣ ΜΕ ΕΝΔΕΙΞΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (MAINTAINED)
	ΦΩΤΕΙΝΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΙΑΣ ΟΨΗΣ ΜΕ ΕΝΔΕΙΞΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (MAINTAINED) ΣΤΕΓΑΝΟ
	ΦΩΤΕΙΝΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΥΟ ΟΨΕΩΝ ΜΕ ΕΝΔΕΙΞΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (MAINTAINED)
	ΔΙΦΥΛΟΣ ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΚΠΓ	ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΣ 3 ΒΡΟΧΩΝ
ΣΕΠ	ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΥΡΚΑΪΑΣ
Ⓢ	ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΟΠΤΙΚΟΥ ΚΑΠΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΣ
Ⓗ	ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΘΕΡΜΟΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ
Ⓓ	ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΘΕΡΜΟΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΣ
Ⓑ	ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΟΠΤΙΚΟΥ ΚΑΠΝΟΥ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ
	ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΗΣ
	ΣΕΙΡΗΝΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ
	ΣΕΙΡΗΝΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΜΕ ΦΑΡΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΗ
	ΚΟΜΒΙΟ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ
ΠΣΠ	ΦΩΣ ΕΝΔΕΙΞΗΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ
	ΚΟΥΔΟΥΝΙ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ
ΜΜ	ΜΟΝΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ (MONITOR MODULE)
ΜΕ	ΜΟΝΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ (CONTROL MODULE)
	FIRE DAMPER
Ⓕ	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΡΟΗΣ (FLOW SWITCH)
	ΤΟΠΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ
Ⓜ	ΚΟΜΒΙΑ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ
Ⓝ	ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ Novec 1230

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΡΓΟ :
ΚΤΙΡΙΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΟ ΟΙΚΟΠΕΔΟ Ε.Α.Σ.Κ.

ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ :
9η ΠΑΡΟΔΟΣ Δ. ΘΕΟΤΟΚΗ ,
ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΛΛΑΔΑ - Ο.Τ. 379 , ΚΕΡΚΥΡΑ

ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ : **ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ** — ΗΜ.

ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ : **ΚΑΤΟΨΗ Α' & Β' ΥΠΟΓΕΙΟΥ**

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ

ΕΠΑ-01

ΚΛΙΜΑΚΑ : 1:100

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ	ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ	ΜΕΛΕΤΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
Δ. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε. ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ : Σ.ΚΟΛΟΒΟΥ, Ε. ΝΤΟΥΡΝΑ, Χ. ΣΟΥΛΙΩΤΗ, Φ. ΓΕΡΟΝΤΑΚΗΣ.	ΑΡΤΕΜΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε.	Η-Μ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Κ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ-Σ. ΤΣΑΝΤΕΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.	ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2019
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Ι. ΜΑΡΚΟΣ	ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: Ν. ΔΕΡΕΚΑΣ		

ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

Η - Μ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
Κ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ - Σ. ΤΣΑΝΤΕΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
ΜΕΛΕΤΕΣ & ΕΠΙΒΛΕΨΕΙΣ Η-Μ ΕΡΓΩΝ
ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΕΕ : 41528 ΤΑΞΗ Α' - ΑΡΙΘΜ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 292
ΑΙΤΩΛΙΑΣ 37 - ΑΘΗΝΑ 118 53 ΕΛΛΑΣ, info@eh-sigmantes.gr
ΤΗΛ. 210 68 18 682 - 210 69 28 411 FAX : 210 69 11 714
ΔΟΥ : ΨΥΧΙΚΟΥ ΑΦΜ : 085034718

ΚΩΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΙΠΛΩΜ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Α. Π. Θ.
ΜΕΛΟΣ Τ.Ε.Ε. ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ 41528
Ν. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ 19 ΑΘΗΝΑ 11528 e-mail: kgeo@otenet.gr
ΤΗΛ. 210 69 28 411 - 210 72 56 153 FAX 210 69 11 714
ΔΟΥ: ΨΥΧΙΚΟΥ Α.Φ.Μ.: 040097371