




ΤΟΜΗ Β-Β
ΚΛ.1:50



ΤΟΜΗ Α-Α
ΚΛ.1:50



ΒΑΘΟΣ ΦΡΕΑΤΟΣ & ΥΨΟΣ ΟΡΟΦΗΣ ΦΡΕΑΤΟΣ ΤΟΜΗ Α-Α
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑ ΣΕ ΣΥΜΠΤΗΞΗ
ΚΛ. 1:25



ΚΑΤΟΨΗ ΦΡΕΑΤΟΣ & ΘΑΛΑΜΙΣΚΟΥ
ΚΛ.1:25

Γενικά Χαρακτηριστικά ανελκυστήρα ΑΝ-1

Χρήση Ανελκυστήρα	Επιβατών
Τύπος ανελκυστήρα	Ηλεκτρομηχανικός χωρίς μηχανοστάσιο οικολογικής τεχνολογίας
Φορτίο	630kg
Ατομα	8
Ταχύτητα	1,0m/sec
Διαδρομή	11,57m
Αριθμός θυρών φρέατος	4/4
Αριθμός Εισόδων Θαλάμου	1
Λειτουργία	Collective-Selective Simplex
Οδήγηση	Μεταβλητής συχνότητας (inverter)
Θέση Μηχανής:	Στο πάνω μέρος του φρεατίου του ανελκυστήρα. Δεν απαιτείται μηχανοστάσιο
Εκκινήσεις ανά ώρα:	Έως 150 εκκινήσεις ανά ώρα για ταχύτητα 1,0m/sec
Ακρίβεια Ισοστάθμησης	+/-10 mm
Διαστάσεις φρεατίου	Πλάτος: 1700, Βάθος: 1800 (mm)
Εσωτερικές Διαστάσεις Θαλάμου:	Πλάτος: 1100, Βάθος: 1400, Ύψος: 2100 (mm)
Τύπος θυρών Θαλάμου / Φρέατος	Αυτόματες 2φυλλες τηλεσκοπικές πόρτες
Διαστάσεις θυρών Θαλάμου / Φρέατος	Καθαρό άνοιγμα σε mm 900
Κινητήριος μηχανισμός	Σύγχρονος κινητήρας μόνιμου μαγνήτη χωρίς μειωτήρα με Inverter και encoder (νέας οικολογικής τεχνολογίας)
Ανάρτηση	2:1
Πίνακας αυτοματισμών	Με λειτουργία μικροεπεξεργαστών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΡΓΟ :

ΚΤΙΡΙΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΟ ΟΙΚΟΠΕΔΟ Ε.Α.Σ.Κ.

ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ :

9η ΠΑΡΟΔΟΣ Δ. ΘΕΟΤΟΚΗ ,
ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΛΛΑΔΑ - Ο.Τ. 379 , ΚΕΡΚΥΡΑ

ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ : **ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ** — ΗΜ.

ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ : ΚΑΤΟΨΗ - ΤΟΜΕΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΑΝ01

ΑΝΕ-01

ΚΛΙΜΑΚΑ :1:25, 1:50

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ	ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ	ΜΕΛΕΤΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
Δ. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε. ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ : Σ.ΚΟΛΟΒΟΥ, Ε. ΝΤΟΥΡΜΑ, Χ. ΣΟΥΛΙΩΤΗ, Φ. ΓΕΡΟΝΤΑΚΗΣ.	ΑΡΤΕΜΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε.	Η-Μ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Κ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ- Σ. ΤΣΑΝΤΕΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.	ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2019
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Ι. ΜΑΡΙΝΟΣ	ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: Ν. ΔΕΡΕΚΑΣ		

ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

Η – Μ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
Κ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ - Σ. ΤΣΑΝΤΕΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
ΜΕΛΕΤΕΣ & ΕΠΙΒΛΕΨΕΙΣ Η-Μ ΕΡΓΩΝ
ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Τ.Ε.Ε. 718 - ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ 292
ΑΙΤΩΛΙΑΣ 37 - ΑΘΗΝΑ 115 23 EMAIL : info@em-engineering.gr
ΤΗΛ. 210 69 19 652 - 210 69 29 411 FAX : 210 69 11 714
ΔΟΥ - ΨΥΧΙΚΟΥ ΑΦΜ : 089034718

ΚΩΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΙΠΛΩΜ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Α.Π.Θ.
ΜΕΛΟΣ Τ.Ε.Ε. ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ 41528
Ν. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ 19 ΑΘΗΝΑ 11526 - email: kgr@teemail.gr
ΤΗΛ. 210 69 29 411 - 210 7295533 FAX 210 69 11 714
ΔΟΥ: ΨΥΧΙΚΟΥ Α.Φ.Μ.: 040097371