



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Αρμοδ. Υπ.: Αικ. Παπακωνσταντίνου

Τηλ.: 26610-87652

Κέρκυρα, 20-12-2023

Αρ. Πρωτ. : ΔΤΥ/4563/φ.09-23/ΚΕΡ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΜΕΡΙΜΝΑ ΤΗΣ ΔΤΥ


Θέμα: Διευκρινίσεις σχετικά με τη Διακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου της προμήθειας «Αντικατάσταση 34 τεμαχίων κουφωμάτων στο κτήριο της Ιονίου Ακαδημίας»

Μετά το με αναγνωριστικό υποβολής 4617320/ 19-12-2023 ερώτημα που τέθηκε από οικονομικό φορέα στον τόπο του ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας «Αντικατάσταση 34 τεμαχίων κουφωμάτων στο κτήριο της Ιονίου Ακαδημίας», **με Α/Α συστήματος 277125**, σχετικά με την περιγραφή του φυσικού αντικειμένου, παραθέτουμε τις παρακάτω διευκρινίσεις:

1. Η διατήρηση της παραδοσιακής μορφής των παραθύρων είναι, σύμφωνα με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Κέρκυρας, προϋπόθεση για οποιαδήποτε επέμβαση. Σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς της Διακήρυξης, θα πρέπει να προηγηθεί αυτοψία του ενδιαφερομένου οικονομικού φορέα επιτόπου του έργου, πριν την υποβολή της οικονομικής του προσφοράς.
2. Τα παράθυρα είναι δίφυλλα και επίσης είναι διπλά (υπάρχουν δηλαδή δυο παράλληλα κουφώματα σε κάθε άνοιγμα), η μεγάλη διάσταση είναι το ύψος, η μικρότερη το πλάτος, μορφολογίας όπως τα παραδοσιακά παράθυρα της Κέρκυρας.
3. Η μεγαλύτερη διάσταση είναι το ύψος, η μικρότερη το πλάτος, μορφολογίας όπως τα παραδοσιακά παράθυρα της Κέρκυρας.
4. Οι υαλοπίνακες που αναφέρονται ως θολοί στην αναλυτική περιγραφή, έχουν καταστεί θολοί λόγω φθοράς χρόνου και χρήζουν αντικατάστασης. Αποτελούν τμήματα των παραθύρων, διαστάσεων περίπου 0,40Χ0,40 μ. έκαστος.
5. Φωτογραφία των τριών τοξωτών παραθύρων της βορεινής πλευράς.



6. Φωτογραφία των τριών τοξωτών θυρών της βόρεινης πλευράς.



ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για την υποβολή της προσφοράς είναι απαραίτητη η επίσκεψη επιτόπου του έργου για τη διαπίστωση των ειδικών απαιτήσεων της προμήθειας και τοποθέτησης των κουφωμάτων. Οι αποξηλώσεις και οι αποκαταστάσεις τυχόν μερεμετιών, που θα προκύψουν κατά την αντικατάσταση των κουφωμάτων καθώς και η απόρριψη των παλαιών, συμπεριλαμβάνονται στην προσφορά του συμμετέχοντα.

**Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένου
της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών**

Μαρία Παπαβλασοπούλου

Εσ. Διαν.:

- Αντιπρύτανη Οικονομικών, Διοικητικών Υποθέσεων
και Προγραμματισμού Ι.Π.