



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ**

Ιωάννη Θεοτόκη 72, 49132 Κέρκυρα
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Αρμοδ. Υπάλληλος: Σ. Παπαγεωργίου
Τηλ. : 26610-87653

Κέρκυρα, 24-07-2024

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΜΕΡΙΜΝΑ ΤΗΣ ΔΤΥ

Θέμα: Διευκρίνιση επί της Διακήρυξης Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για τη επιλογή αναδόχου για την παροχή της προμήθειας «Αντικατάσταση μονάδων fan coil στο κτήριο του Τμήματος Μουσικών Σπουδών»

Σχετ.: Η αριθμ. πρωτοκόλλου ΔΤΥ/3263/23-07-2024/φ.21-24/ΚΕΡ Διακήρυξη

Δια της παρούσης, διευκρινίζεται ότι, κατά τη δημοσίευση της με αριθμ. πρωτ. ΔΤΥ/3263/23-07-2024/φ.21-24/ΚΕΡ Διακήρυξης της προμήθειας του θέματος, στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης (ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ):

1. Αναφέρεται χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας των μονάδων fan coil για τουλάχιστον 5 χρόνια, αντί του ορθού: «απαίτηση χρόνου εγγύησης καλής λειτουργίας για τουλάχιστον 2 χρόνια».
2. Στην παράγραφο ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ διαγράφονται οι όροι:
«Να είναι τεχνολογίας inverter, ενεργειακής κλάσης τουλάχιστον A++ στην ψύξη.
Να λειτουργούν με οικολογικό ψυκτικό μέσο».

**Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένου
της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών**

Μαρία Παπαβλασοπούλου